

AMBIO AS
Fabrikkveien 10
4033 STAVANGER

Deres ref:
Vår ref: 2021/84330
Dato: 01.02.2022
Org.nr: 985 399 077

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler



VEDTAK - GODKJENNING AV AMBIO NATRIUMBISULFITT SOM VANNBEHANDLINGSKJEMIKALIUM

Vi viser til søknad mottatt 21.04.21 og videre kommunikasjon i saken om godkjenning av AMBIO Natriumbisulfitt. Produktet søkes godkjent som vannbehandlingskemikali til bruk som deklorinering i drikkevannssystemer offshore (sentralt på vannverk).

Regelverk

Godkjenning av vannbehandlingskemikalier til bruk i drikkevann er regulert i forskrift 22. desember 2016 nr. 1868 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) (FOR-2016-12-22-1868, 01.01.2017, §14). Vannbehandlingskemikalier er omtalt i § 14.

Vurdering

Mattilsynet foretar den formelle godkjenningen av vannbehandlingskemikalier på bakgrunn av opplysningene i søknaden. Deres produkt skal tilsettes drikkevannet og er dermed omfattet av drikkevannsforskriften § 14.

Folkehelseinstituttet (FHI) har utført en toksikologisk vurdering av produktet ut fra produktopplysninger som er fremlagt av AMBIO AS. FHI anser at produktet er helsemessig trygt brukt som deklorinering i drikkevannssystemer offshore (sentralt på vannverk).

Basert på FHIs rapport anser Mattilsynet at en godkjenning av produktet ikke vil utgjøre en uakseptabel helserisiko i drikkevannet, under forutsetning at bruksanvisningen på produktet følges, samt forutsetninger for godkjenningen som er listet nedenfor. Mattilsynet kan ikke gi garanti for at produktet har den effekt (teknisk egenskap) som hevdes. Et godkjent produkt kan derfor ikke markedsføres på en måte som gir et slikt inntrykk, jfr. Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (Markedsføringsloven) (LOV-2020-06-23-98, 01.01.2021, § 7 og 26).

Vedtak

Mattilsynet godkjenner AMBIO Natriumbisulfitt som vannbehandlingskemikali til bruk som deklorinering i drikkevannssystemer offshore (sentralt på vannverk). Produktet vil bli oppført på listen over godkjente vannbehandlingskemikalier på Mattilsynets hjemmeside.

Forutsetninger for godkjenningen

- at produktet blir brukt i overensstemmelse med opplysningene som ble gitt i søknaden
- at pH etter behandling med produktet er i overensstemmelse med Drikkevannsforskriftens krav, dvs. pH 6,5-9,5
- at produktet ikke har negative effekter på kvaliteten av drikkevannet.

Det er produsenten/importørens ansvar at produktet er produsert i henhold til god produksjonspraksis. Innhold av urenheter i produktet skal være så lavt som teknisk mulig. De kjemiske komponentene i produktet skal ikke medføre en helserisiko ved inntak av drikkevannet.

Godkjenningen forutsetter at produktet er i henhold til norsk kjemikalielovgivning, som forvaltes av Miljødirektoratet.

Mattilsynet godkjenner produktet for inntil 10 år. Etter 10 år faller godkjenningen automatisk bort, og produktet blir strøket fra Mattilsynets godkjenningsliste. En eventuell regodkjenning må søkes i rimelig tid før godkjenningen opphører. Godkjenningen er basert på dagens kunnskapsgrunnlag. Vesentlige endringer i produktet eller i innholdsstoffenes status, innebærer også at godkjenningen faller bort og det må derfor søkes om godkjenning ved reformuleringer. Endringer i kunnskap om innholdsstoffene eller når forutsetningene for vurderingen endres, vil godkjenningen kunne bli trukket tilbake.

Gebyr

Gebyr for vurderingen vil bli krevet jf. forskrift 13. februar 2004 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Faktura vil bli sendt av Folkehelseinstituttet som har foretatt den toksikologiske vurderingen.

Klagerett

Vedtaket er et enkeltvedtak som kan påklages til overordnet instans (Mattilsynet, Hovedkontoret) i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om dette, jf. lovens kapittel VI. Klagefristen er tre uker fra tidspunkt for underrettelse av vedtaket, jf. forvaltningsloven § 29 1. ledd. Eventuell klage rettes til Mattilsynet, Region Stor-Oslo på e-post postmottak@mattilsynet.no.

Med hilsen

Abdelkarim Abdellaue
Avdelingssjef

Tirill Medin
Rådgiver

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Kopi til
Abdelkarim Abdellaue